

Код работы: 875.Д.1408.1

Дата поступления в лабораторию: 31.03.2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 974

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения ($P=0,95$) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Хлороформ	мг/дм ³	0,031	0,009	0,06	ГОСТ 31951-2012 (п.6)
Литий	мг/дм ³	0,021	0,006	0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

*СанПиН 1.2.3685-21

Единица измерения мг/дм³ идентично единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 05.04.2021г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Заведующая(ий) лабораторией

Павлова Н.В.

Фамилия И.О.

Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр.