

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, 136

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21B003
Фактический адрес: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13042 от « 16 ». 05. 2018 г.

1. Наименование пробы: Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.
 2. Заказчик: МУП «Большеивановское ЖКХ» ИНН 3455053361
 3. Основание для проведения испытаний: Договор №1657 от 07.04.2018 г.
 4. Юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Большеивановское ЖКХ», Волгоградская область Иловлинский район, село Большая Ивановка, ул. Речная 2а.
 5. Место, где производился отбор проб (образца): МУП «Большеивановское ЖКХ», Волгоградская область Иловлинский район село Большая Ивановка, ул. Школьная – (водозаборная скважина №02330).
 6. Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ» Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах.
 7. Дата и время отбора пробы - 10.05.2018 г час. 10 мин 00
 8. Дата и время доставки пробы - 10.05.2018 г. час 12 мин 00
 9. Код работы : ПК 2006.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84: ГН-2.1.5.1315-03
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012. ГОСТ-31861-2012
 12. Дополнительные сведения _____
- Дата изготовления _____ номер партии: _____ Объем партии _____
- Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда. пэт. бут
- Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
- Условия хранения: соблюдены.
- Другие сведения:
- Пробы отобраны: Пом. врача Гладкевич Л.Л. _____
- Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т.В.
- Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ _____ Юдина Е.В.

Код работы: ПК 2006.1

Дата поступления в лабораторию: 10.05.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 148

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм ³	Менее 3	ГОСТ 18963-73

Дата выдачи результата испытаний: 14.05.2018 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наталия А.В.	
Лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


Подпись

Код работы: ПК 2006.1

Дата поступления в лабораторию: 10.05.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 970

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1		-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	3	1	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	1,0	0,2	X			ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по коллиму)	0,58	0,12	1,5	1,5	10	

* - ГОСТ 2761-84

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 16.05.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.

Фамилия И.О.

Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены
и эпидемиологии в Волгоградской области, в городе Фролово, Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах"
403530, Россия, г. Фролово, ул. К.Маркса д.25. Тел/факс: (844)65-2-49-93; 2-45-38
E-mail: frofbuz@mail.ru
Лицензия аккредитации № RA.RU.21B003

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 13042 от 16.05.2018 г.

Отобранная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения (скважина № 02330) по микробиологическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» (как подземный источник 1 класса).

Отобранная проба воды подземного источника центрального водоснабжения (скважина № 02330) по органолептическим показателям соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы».

Врач по общей гигиене

/ А.Г. Ломоносов /
ФИО

подпись